

**PROJE ADI: BELEDİYE HİZMETLERİ GELİŞTİRME PROJESİ**  
**KREDİ / HİBE NO.: IBRD-90770TR / TF0B4957**

**İHALE ADI: OSMANİYE (MERKEZ) İÇMESUYU VE KANALİZASYON ALTYAPI İŞLERİ**  
**İHALE REFERANS NO.: OSMANİYE-W1**

**SORULARA CEVAPLAR VE AÇIKLAMALAR (NO: 1)**

Bu "Sorulara Cevaplar ve Açıklamalar", İhale öncesi toplantıda sorulan sorular veya istenmiş olan açıklamalara veya müstakbel Teklif Sahiplerinin yazılı olarak göndermiş olduğu soru ve açıklamalara cevaben İhale Dokümanının bazı hususlarında açıklama yapmak için yayınlanmıştır.

No.	İhale Dokümanı Sayfa No	İhale Dokümanı Referans Maddesi	Müstakbel Teklif Sahiplerinin Soruları veya Açıklama Talepleri	İşveren'in Cevabı	İhale Dokümanında bir değişiklik gerekli: EVET veya HAYIR (Eğer "EVET" ise Değişiklik Numarasını Veriniz)
1	Kısım 2.D – Metraj Cetvelleri	Bölüm C (Birim Fiyat Analizleri)	Kısım 2.D – Metraj Cetvelleri, Bölüm C (Birim Fiyat Analizleri) başlığı altında "Yüklenici tarafından, Metraj Cetvelleri içinde yer alan bütün iş kalemleri için birim fiyat analizleri hazırlanarak sunulacaktır" denilmektedir. Devamında ise örnek olarak sadece içmesuyu ve kanalizasyon boru hatlarına dair birim fiyat analizi tabloları yer almaktadır. Metraj cetvellerinde yer alan tüm kalemler için örnekler haricinde de analiz tabloları hazırlanması gerekmektedir? Bu analiz tablolarının hazırlanması sözleşmeye davet mektubu alan firmalar için mi yoksa tüm İstekliler için mi geçerlidir?	Teklif sahipleri Teklif aşamasında sadece örnek analizleri dolduracaktır. Teklif Cetveli içerisinde yer alan tüm birim fiyatlara ait analizler, Sözleşmeyi imzalayacak olan Teklif Sahibi (Yüklenici) tarafından "KISIM 2.D-Metraj Cetvelleri, Madde 1.C Birim Fiyat Analizleri"nde belirtildiği üzere Sözleşmenin imzalanmasından önce İdare'ye sunulacaktır.	HAYIR
2	Bölüm II - Teklif Bilgi Formu (TBF)	TST 14.7	TST 14.7 uyarınca Lot-1 Yapım İş'i'nde KDV istisnası bulunmamaktadır. İsteklinin teklifini yabancı para birimi olarak vermesi halinde, KDV iadesi hangi para birimi cinsinden olacaktır?	Yüklenici'ye ödemeler KDV dahil olarak yapılacak olup, Teklif Bilgi Formu, Madde 15.1'de de belirtildiği üzere "Ödeme için kullanılacak para birimi Teklif para birimi ile aynı olacaktır."	HAYIR
3	Bölüm IV – Teklif Formları	Teklif Mektubu	Kısım-1, Bölüm-4'te yer alan "Teklif Mektubu'nun (f) maddesinde, teklif fiyatına ilişkin iki seçenek verilmiştir. Buna göre, •Her iki lot'a birden teklif verilmesi halinde hangi seçeneği kullanmalıyız? •Tek bir lot'a teklif verilmesi halinde hangi seçeneği kullanmalıyız?	Tek bir Lot için teklif verilmesi durumunda ilgili Lot için verilen Teklif Bedeli verilecektir. Ancak her iki Lot için teklif verecek olan Teklif Sahibi her iki Lot için teklif ettiği Teklif Bedelini ayrı ayrı ve toplamı olmak üzere Teklifinde belirtecektir.	HAYIR
4	Bölüm IV – Teklif Formları	Teklif Mektubu	Kısım-1, Bölüm-4'te yer alan "Teklif Mektubu'nun (g) maddesi (i) bendinde "tek bir lot bazında indirim kabul edilmeyecektir" denilmesine rağmen TST 14.6'da "Birden fazla sayıda Sözleşmenin kendisine verilmesi halinde bir fiyat indirimi önermek isteyen Teklif Sahipleri, her bir pakete uygulanabilecek fiyat indirimini veya alternatif olarak paket içerisindeki münferit Sözleşmelere tek tek uygulanabilecek fiyat indirimini tekliflerinde belirteceklerdir" denilmektedir. Bunların haricinde Kısım-1, Bölüm-3 madde 2.2.(a)'da da "tek bir lot bazında indirim kabul edilmeyecektir" denilmektedir. İsteklinin indirim talep etmesi halinde nasıl bir yol izlemesi gerekmektedir?	Teklif Mektubunda açıkça bildirilmesi kaydıyla, ihale kapsamındaki her iki lotun birlikte değerlendirilmesine yönelik Teklif Sahibinin ana toplam üzerinden Teklif Mektubunda belirtilen oranda/yüzdede indirim gitmesine izin verilecektir. Bunun dışında tek bir lot bazında indirim kabul edilmeyecektir.	EVET Zeyilname No.1 Madde 1
5	-	-	Yüklenici'nin şantiye sahası için İdare tarafından belirlenmiş bir alan var mıdır? Eğer var ise bedeli nedir?	Hayır yoktur	HAYIR
6	Kısım-1, Bölüm-3	Madde 2.2.(a)	Kısım-1, Bölüm-3, madde 2.2.(a) da belirtilen hükümler dikkate alındığında her iki lot için teklif verilmesi halinde dahi tek bir lot için sözleşme yapılabilmesine imkan tanınmaktadır. Buna göre her iki lot için teklif veren İstekli ayrı ayrı kilit personel listesi verecek olmasına karşın aynı kişilere (en azından belirli pozisyonlar için) listede yer verebilir mi?	Hayır veremez	HAYIR
7	Bölüm II - Teklif Bilgi Formu (TBF)	TST 34.3	TST 34.3 uyarınca alt-yüklenici önerilmesi halinde, alt yükleniciye ait iş deneyimlerinin nitelikleri neler olacaktır?	Kısım 2.A 1 - Genel Şartlar, Madde 2.11.1'e göre değerlendirilecektir. TST 34.3'de belirtildiği üzere "Teklif Sahibinin yeterlilikleri değerlendirilirken Alt-yükleniciler dikkate alınmayacaktır."	HAYIR
8	Kısım-2.A, Bölüm-1	Madde 2.12.3	Kısım-2.A, Bölüm-1 (Genel Şartlar), Madde 2.12.3 uyarınca belirtilen depo sahası ile ilgili olarak; Belediye tarafından belirlenmiş bir depo sahası var mıdır? Var ise sahanın kullanımına dair bedel nedir?	Belediye tarafından belirlenmiş bir depo sahası yoktur.	HAYIR
9	Kısım-2.A, Bölüm-1	Madde 2.16.5	Kısım-2.A, Bölüm-1 (Genel Şartlar), Madde 2.16.5 uyarınca herhangi bir altyapı tesisinin deplasmanı yapılmaması ile ilgili maliyetler kimin sorumluluğunda olacaktır?	Yüklenici sorumluluğundadır	HAYIR
10	Kısım-2.A, Bölüm-2	Madde 2.42	Kısım-2.A, Bölüm-1 (Genel Şartlar), Madde 2.42 uyarınca gerekli tüm izinlerin Yüklenici sorumluluğunda olduğu belirtilmiştir. Ancak genel teamüle göre pratikte ilgili kamu idareleri alınacak izinler/yapılacak protokoller ile ilgili Yükleniciyi muhatap almamakla ilgili İşvereni (Belediye) muhatap almaktadır. Bu kapsamda Yüklenici'nin sorumluluk kapsamı nedir? Protokol ücretleri kimin sorumluluğunda olacaktır? İsteklilerin öngörülebilir teklif verebilmelerini teminen bu ücretler ile ilgili bir bedel var mıdır?	Genel teamüle (yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere) uygun olarak Yüklenicinin talebi üzerine Belediye gerekli başvuruyu ilgili İdarelere yapacaktır. Gerekli izinlerin İdare'den alınması sonrasında Yükleniciye bildirilecektir. Bu süreçte ilgili İdareden talep edilebilecek olan izin ücreti, protokol ücreti vb. ücretler Yüklenici sorumluluğunda olacaktır. Geçişin kapsamına bağlı olarak bu ücretler farklılık göstereceğinden bir bedel söylenecektir. Çizimlerde ve Şartnamelerde belirtilen detaylar doğrultusunda, Teklif Sahibinin tecrübeli ve basiretli bir tacir olarak bu bedelleri öngörebileceği düşünülmektedir.	HAYIR
11	Kısım 2.A, Bölüm-1	Madde 1.1	Kısım 2.A, Bölüm-1, madde 1.1'de döküm sahaları ile ilgili bilgiler( lokasyon, mesafe) verilmiştir. Ancak, Kısım 2.A, Bölüm-3, madde 1.1'de döküm sahalarının Yüklenici tarafından bulunacağı belirtilmiştir. Bölüm-1, madde1.1'de belirtilen döküm sahalarının kullanılabilme durumları nedir? Kullanma bedeli var mıdır? Var ise bedeli ne kadardır?	Olası döküm sahaları Kısım 2.A 2 - İş Kapsamı, Madde 3.1'de bilgi amaçlı olarak verilmektedir. Osmaniye Belediyesi, döküm sahalarından, döküm yapılan hafriyat miktarı ve döküm yapan kamyon sayısı üzerinden iki ayrı ücret tahsil etmektedir. Ancak Osmaniye-W1 Sözleşmesi kapsamındaki kullanımlar için Osmaniye Belediyesi, sadece döküm yapan kamyon başına tespit edilecek ücreti Yüklenicilerden tahsil edecektir.	HAYIR
12	Kısım 2.A, Bölüm-1	Madde 2.13.5	Kısım 2.A, Bölüm-1, madde 2.13.5'te 3 adet binek, 1 adet pick-up araç temin edileceği belirtilmişken Kısım 2.D-Metraj Cetvellerinde toplam 3 adet araç istenmiştir. Ayrıca metraj cetvellerinde yer alan poz tanımında ise (100.2 ve 100.3) binek araçtan bahsedilmektedir. Dokümanlar arasında var olan çelişkiyi açıklar mısınız?	Kısım 2.A, Bölüm-1, madde 2.13.5'te 3 adet binek araç 2 adet olacaktır. Kısım 2.D-Metraj Cetvelleri Özel Birim Fiyat tariflerinde 100.2 pozunda şoförlü pickup araç tanımlanmıştır. 100.3 pozundaki 2 adet pickup araç 2 adet şoförsüz binek araç olacaktır.	EVET Zeyilname No.1 Madde 2 ve 3
13	Kısım 2.D-Metraj Cetvelleri	Poz No: 523	Kısım 2.D, Metraj Cetvelleri dokümanında yer alan modüler geçici GRP su deposuna ait 523 nolu poz tanımına göre "İdare'nin isteğine bağlı olarak sökülmesi ,taşınması ve başka bir yere kurulması için gerekli tüm malzeme, işçilik, nakliye ve bu tanım altında sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla 2 gözlü deponun yapılması ve işletmeye hazır hale getirilecektir" denilmektedir. Deponun yeni yerine taşınması ile ilgili daha açık, öngörülebilir bir tanımlama yapabilir misiniz?	İdare'nin sözleşme süresi içinde oluşabilecek ihtiyacı doğrultusunda hareket edilecektir.	HAYIR
14	-	-	Proje alanı içerisinde arkeolojik yada kentsel sit alanı var mıdır? Var ise, bu alanlara ait paftalar var mıdır? Buralarda çalışma şartları nasıl olacak? İzinler ve ek ücretler kimin sorumluluğunda olacaktır?	Hayır yoktur. Lütfen Kısım 2.A 1 - Genel Şartlar, Madde 2.16.17'e ve Sözleşme Genel Koşulları Madde 19'a bakınız. Kazılar sırasında beklenmeyen herhangi bir arkeolojik buluntu çıkması durumunda Sözleşme Koşulları ve yürürlükteki kanunlar çerçevesinde hareket edilecektir.	HAYIR
15	-	-	Proje uygulama aşamasında ilave işlerden kaynaklı İş Değişikliği olması durumunda bununla ilgili maliyetlerin karşılanması için belirlenmiş ek kontenjan bütçe bulunmakta mıdır?	Sözleşme Özel Koşulları Madde 41.3'de tanımlanmıştır.	HAYIR
16	-	-	Avans kesintisi ilk hakkeğisten itibaren mi kesilmeye başlanacaktır?	Yüklenicinin her Ödeme Belgesinden Sözleşme Özel Koşulları 53.3 Maddesi uyarınca kesinti yapılacaktır.	HAYIR
17	Bölüm IX – Sözleşme Özel Koşulları	Madde 62.1	Sözleşme Özel Koşulları madde 62.1'de belirtilen oran azami sınır mıdır? Hesaplama yöntemine dair SGK 62.1'e ilaveten daha detaylı bir açıklama yapabilir misiniz?	%25 (yüzde yirmi beş) uygulanacaktır. Asgari veya azami sınır kavramı bulunmamaktadır. Bu yüzden nasıl uygulanacağı açık şekilde belirtilmektedir.	HAYIR
18	-	-	Projenin uygulama süresi her iki lot için de 540 gündür. Bu süre ve proje kapsamı dikkate alındığında İşler'in zamanında bitirilebilmesi için fazla çalışma yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda hafta sonları/resmi tatiller/dini bayramlar ve gece çalışmasına izin verilecek midir?	Yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak Proje Müdürü'nün uygun görüşüne ve Osmaniye Belediyesi'nin onayına istinaden yapılabilecektir.	HAYIR
19	Kısım 2.A, Bölüm-1	Madde 2.16.8	Kısım 2.A, Bölüm-1, madde 2.16.8 uyarınca inşaatı engelleyen yapının yıkılması/ sökülmesi iş sonunda eski haline getirilmesi istenmektedir. İnşaatın yapımına engel olan yapının kaçak yapı olması durumunda nasıl bir prosedür izlenecektir?	Sözleşme Koşulları, Teknik Şartnameler, 7- Çevresel, Sosyal, Sağlık ve Güvenlik Gereklilikleri ile ekleri ve yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak hareket edilecektir.	HAYIR
20	Kısım 2.A, Bölüm-1	Madde 2.16.16	Kısım 2.A, Bölüm-1, madde 2.16.16 uyarınca inşaatı tamamlayan hatların mevcut hatlara bağlanması Yüklenici'nin sorumluluğundadır. Bağlantı yapılmadan önce mevcut hattın temizlik ve bakım sorumluluğu ile maliyetleri kimin sorumluluğunda olacaktır?	İlgili Maddede Yüklenici sorumluluğunda olduğu belirtilmeyen işler Yüklenici kapsamında değildir. Ancak, açıklayıcı olması adına, mevcut hatların temizliği Yüklenici sorumluluğunda değildir.	HAYIR
21	Bölüm IX – Sözleşme Özel Koşulları	Madde 2.2	Sözleşme özel koşulları madde 2.2'ye göre kısmi tamamlamanın uygulanmayacağı belirtilmiştir. Ancak tamamlanan işlerin mevcut hatlara bağlanması ile Yüklenici sorumluluğunda olan İşler'in İşverence kullanılmaya başlanmış olacağından devreye alınan işlerin sorumluluğuna dair karışıklık olacaktır. Bu kapsamda kısmi geçici kabulün hangi şartlar altında uygulanıp uygulanmayacağını açıklar mısınız?	İşletmeye alınmak zorunda kalınacak hatlar için tutanak düzenlenecek, ancak bu hatların kabulü, geçici kabul belgesi düzenlenmeden önce tüm İşler ile birlikte yapılacaktır.	HAYIR
22	Kısım 2.A, Bölüm 3	Madde 1.2.5	Kısım 2.A, Bölüm-3 madde 1.2.5'te beton/betonarme/HDPE ve duktül borular için yataklama, gömlekleme ve geri dolgu malzemesine ait teknik şartlar belirtilmiştir. Yataklama ve gömlekleme malzemesi için 0-4,76 mm kırmataş olacağı belirtilirken Kısım 2.D-Metraj Cetvelleri, poz no 200.1.3'ün tanımında 0-4,76 mm ince kum olacağı belirtilmiştir. HDPE borular için kullanılması öngörülen malzemeyi tam olarak açıklayabilir misiniz?	Kısım 2.D-Metraj Cetvelleri, poz no 200.1.3'ün tanımında belirtilen malzeme kırmataştan 0-4,76 mm elek aralığında olacak olup ilgili aralık iri-orta-ince kum sınıfına girmektedir..	HAYIR

No.	İhale Dokümanı Sayfa No	İhale Dokümanı Referans Maddesi	Müstakbel Teklif Sahiplerinin Soruları veya Açıklama Talepleri	İşveren'in Cevabı	İhale Dokümanında bir değişiklik gerekli: EVET veya HAYIR (Eğer "EVET" ise Değişiklik Numarasını Veriniz)
23	Kısım 2.D-Metraj Cetvelleri	Poz no 200.1.1 ve 200.1.2	Kısım 2.D-Metraj Cetvelleri, poz no 200.1.1 ve 200.1.2'de kullanılacak yatakla, gömlekleme ve geri dolgu malzemesine ait bilgi bulunmamaktadır. Kullanılacak malzemeye ait bilgi verebilir misiniz?	Kısım 2.A, Bölüm-3 madde 1.2.5'te belirtilen özelliklere haiz olacaktır. Ancak içmesuyu ev bağlantılarında parsel sınırı içinde, bahçe içindeki kaplamasız alanlarda elekten geçirilmiş seçilmiş malzeme, kaplamalı alanlarda ise şartnamede belirtilen kırmataş dolgu malzemesi kullanılacaktır. Yol, kaldırım gibi yerlerde şartnamede belirtilen kırmataş dolgu malzemesi kullanılacaktır. Lütfen Zeyilname No.2'e bakınız	EVET Zeyilname No.2, Madde 6
24	-	-	Yatakla, gömlekleme ve geri dolguda kullanılacak malzemenin yoğunluğu ile alakalı belirlenmiş bir kriter bulunmakta mıdır? Asgari şartlar nelerdir?	Kırmataş agrega ıslak veya kuru gevşek birim ağırlığı 1,46-1,59 t/m3 arasında iken, sıkışık birim ağırlıkları 1,52-1,67 t/m3 arasındadır.	HAYIR
25	Kısım 2.D- Metraj Cetvelleri 1. ÖDEME/ÖLÇME YÖNTEMİ- METRAJ CETVELİ VE BİRİM FİYAT AÇIKLAMALARI	Madde 2.2	Kısım 2.D- Metraj Cetvelleri, 1. ÖDEME/ÖLÇME YÖNTEMİ- METRAJ CETVELİ VE BİRİM FİYAT AÇIKLAMALARI, 2.(Ölçme), madde 2.2. altında "Ölçme, şartnamede ve çizimlerde belirtildiği gibi tüm hesaplamalar, net ölçüler üzerinden olacaktır." Denilmektedir. Ayrıca, B. ÖDEME/ÖLÇME YÖNTEMLERİ VE BİRİM FİYATLARIN KAPSADIGI HARCAMALAR, madde 3 (ödeme) altında "Metraj Cetvellerinde, birim fiyatların karşısında verilen İş miktarları tahmini miktarları göstermektedir. Yüklenicinin, Sözleşme kapsamında yapmakla yükümlü olduğu İşlerin Proje Müdürünce onaylanan gerçek miktarları ödeme için kullanılacaktır." denilmektedir. Diğer yandan 501 ve 502 nolu pozların tanımlarında çizimlerde belirtilen genişliğin dikkate alınacağı belirtilmektedir. Bu kapsamda 501 ve 502 nolu pozların ölçme metodunu detaylı olarak açıklar mısınız?	İş miktarında kasıt metraj cetvellerinde verilen miktarlardır.Yerindeki miktar metraj cetvelinde verilen miktarlardan az yada fazla olması durumunda gerçek miktarlar ödeme için kullanılacaktır.Hendek genişliğini sağlamak Yüklenicinin sorumluluğundadır. İş miktarında artma/azalma olması durumunda ödeme için gerçek miktarlar esas alınacaktır.Ancak 501 ,502 ve 503 pozlarında ölçü ve ödeme yönteminde yapılan tanımlara göre şartname ve çizimlerde belirtilen hendek genişliklerinde fazla açılan, zarar verilen verilen tüm kaplama cinslerinin yapılması Yüklenici sorumluluğunda olup herhangi bir bedel ödenmeyecektir.	
26	-	-	Her türlü geçiş izni ile ilgili protokollerin bedellerinin yıllara sari olup olmadığının teyit edilmesini arz ederiz.	Madde 10'a bakınız	HAYIR
27	-	-	Lot-2 kapsamında Yüklenici'ye KDV İstisna Sertifikası düzenlenecek midir?	Hayır	HAYIR
28	Bölüm III – Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri	Madde 3.2	Ortalama yıllık inşaat cirosu Lot – 1 : 128.000.000,00 tl. Lot -2 : 160.000.000,00 tl. Made 3.2 ortalama yıllık ciro istenmektedir a) Ortalama inşaat ciroları ihale ilan tarihi olan 20.05.2022 (EKAP 2022/475597 KİK no) tarih baz alınarak Nisan 2022 endeksi katsayı ile güncellenerek çevrilerde elde edilen gelirlerin 5 yılın ortalaması mı olacak? b) Yada bu ciro tutarları ilgili yılların (2017,2018,2019,2020,2021) yılları ciroları güncellenmeden mi toplanarak 5 yıla bölünerek elde edilecek? c) Her iki lota teklif veren firmalar bu iki ciroyu ayrı ayrı mı tutturacak veya her iki lota teklif verildiğinde 128+160 =288.000.000 tl ciro yu mu sağlayacak? d) Ortak girişim olarak teklif verecek olan firmalarda yani a ve b firmalarının (2 ortaklı) ortak girişiminde firmaların yıllık ciroları yeterlik kriterlerinde; Her bir ortak en az bu cironun % 25 En az bir ortak % 50 sini sağlamalı ibaresi var Ortak girişimde bu değerler : Lot 1 için : 128.000.000 tl bedelin : % 25 ni yani 32.000.000 tl her bir ortak sağlamalı Ayrıca 128.000.000 tl bedeli şartın % 50 sini 64.000.000 tl yi en az bir ortak sağlamalı Ortak girişim olarak verilecek tekliflerde her iki teklife (lot 1 ve lot 2) verilecek tekliflerde: Bu yukarıdaki bedeller mi Yoksa : 128.000.000 +160.000.000 = 288.000.000 tl tutara göre Yani her bir ortak 288.000.000x % 25 = 72.000.000 tl yi her ortak Ayrıca en az bir ortak 288.000.000 x % 50 =144.000.000 tl yimi sağlayacak	a-b) Bölüm IV – Teklif Formları, Form FIN-3.2 altında verilen dip notlarda güncellenmenin nasıl yapılacağı açıkça belirtilmektedir. Her yıla ait inşaat cirosu ayrı bir şekilde güncellenecek ve güncellenen tutarlar toplanarak 5 (beş) yıla bölünmesi ile ortalama ciro tespit edilecektir. c) Her iki Lot'a teklif verecek Teklif Sahibinin her iki lot için belirlenen tutarların toplamını sağlaması gerekmektedir. d) Her iki Lot'a teklif verecek olan Teklif Sahibi bir ortak girişim ise, her bir ortak her iki Lot için istenen şartın toplamının yeterlik kriterinde belirtilen oranlarını karşılaması gerekmektedir	HAYIR
29	-	-	Son 5 yıla ait yapım işi ciro belgelerine 2022 yılının ilk 4 ayındaki yapım işleri 2021 yılına dahil edilebilir mi?	Evet. Son tam beş yıl ile 2022 yılının ilk dört ayına ait gerçekleşen inşaat işleri cirosu 2021 yılının cirosuna katılabilir	HAYIR
30	Bölüm III – Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri	Madde 4.2 (a)	4.2.A da istenen iş deneyim belgelerine alt yüklenici işleri kabul ediliyor mu?	Kabul edilmektedir. Madde 4.2(a)'da aşağıdaki ifade bulunmaktadır: "1 Ocak 2012 ile tekliflerin verildiği tarih arasında ana yüklenici, ortak girişim üyesi veya <b>alt yüklenici olarak</b> ....."	HAYIR
31	Bölüm III – Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri	Madde 4.2 (a)	Benzer iş deneyim belgesi sınıfı nelerdir? İçmesuyu şebeke ve isale hatları ,yağmursuyu ,kanalizasyon şebeke ve kollektör hatları olarak mı?	Benzer iş deneyim belgesi için herhangi bir sınıf yoktur.  Sözleşmelerin benzerliği için Madde 4.2(a)'da aşağıdaki ifade bulunmaktadır:  <u>Sözleşmelerin benzerliği aşağıdaki şekilde belirlenir:</u> Atıksu, yağmursuyu ve içmesuyu şebeke inşaatı sözleşmeleri (Sulama İnşaat Sözleşmeleri hariçtir) benzer iş olarak kabul edilecektir	HAYIR
32	Bölüm III – Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri	1	Benzer iş olarak istenen Lot 1 için : (i) En az 288.000.000 tl eşdeğerinde 1 adet iş deneyim belgesi (ii) En az 384.000.000 tl eşdeğerinde 2 adet iş deneyim belgesi istenmekte ayrıca ortak girişim olarak teklif verecek firmalardan her bir ortak bu iş deneyim tutarlarını ayrı ayrı mı sağlamalı 4.2.a nın alt açıklaması 7 ve 8 de og üyelerinin iş deneyim belgeleri toplanamayacak her bir üye 288.000.000 veya 384.000.000 tl ayrı ayrı sağlayacak ibaresi var ; fakat uyum ve gereklilik tablosunda og üyeleri için (i) ve (ii) nolu opsiyonlar için her bir ortak en az 56.000.000 tl bir benzer iş lot 1 (i) bendi için yine lider ortak veya mevcurt ortak girişim 144.000.000 tl bir adet iş deneyim belgesi konacak deniyor yani (ii) nolu opsiyon için ise yani 384.000.000 tl (iki adet iş ) lider ortak şartın % 50, yani 192.000.000 tl yi sağlayacak deniyor açıklama kısmı ile uyum ve gereklilik açıklamaları belirsizlik içeriyor. Hangi şart sağlanacak? Lot 2 için : (i) En az 384.000.000 tl eşdeğerinde 1 adet iş deneyim belgesi (ii) En az 480.000.000 tl es eğerinde 2 adet iş deneyim belgesi istenmekte ayrıca ortak girişim olarak teklif verecek firmalardan her bir ortak bu iş deneyim tutarlarını ayrı ayrı mı sağlamalı 4.2.a nın alt açıklaması 7 ve 8 de og üyelerinin iş deneyim belgeleri toplanamayacak her bir üye 384.000.000 veya 480.000.000 tl ayrı ayrı sağlayacak ibaresi var ; fakat uyum ve gereklilik tablosunda og üyeleri için (i) ve (ii) nolu opsiyonlar için her bir ortak en az 75.000.000 tl bir benzer iş lot 2 (i) bendi için yine lider ortak veya mevcurt ortak girişim 384.000.000 tl bir adet iş deneyim belgesi konacak deniyor yani (ii) nolu opsiyon için ise yani 384.000.000 tl (1 adet iş ) lider ortak şartın % 50, yani 192.000.000 tl yi sağlayacak deniyor açıklama kısmı ile uyum ve gereklilik açıklamaları belirsizlik içeriyor. Hangi şart sağlanacak? Yani ortak girişim olarak teklif verecek firmalar bağımsız olarak bu iş deneyimleri sağlayacak mı yoksa uyum ve gereklilik bölümündek en az asgari tutarları sağlayıp ayrıca ortak girişim lider ortağı veya ortak girişim diğer ortağı ile toplam olarak mı sağlayacak lot 1 için 288.000.000 tl % 50 yani 144.000.000 tl bir benzer iş lot 2 için ise 384.000.000 tl %50 yani 192.000.000 tl lider veya mevcurt ortaklar mı sağlayacak sonuç olarak iş deneyim için Ortak girişim üyeleri a+b ortak girişiminde ( a firması lider ortak) olsun Lot 1 için istenen Lot -1 (i) için : 288.000.000 tl (enaz bir iş) Lot -1 (ii) için :384.000.000 tl (en fazla 2 iş) Ortak girişimin : Her bir ortak ayrı ayrı : A firması : 56.000.000 tl B firması : 56.000.000 tl sağladıktan sonra	Ayrıca, teklif verecek olan firmalara kolaylık sağlamak amacıyla opsiyon adı altında iki seçenek sunulmuştur. Firmalarsahip oldukları benzer nitelikli sözleşmelerinin büyüklüklerine göre (i) opsiyonunu ya da (ii) opsiyonunu sağlayacak şekilde hareket edebilirler.  Ortak Girişimin her üyesinin benzer bir sözleşmeyi bitirmiş olması istenmektedir. Bitirilen sözleşmenin de minimum tutarı yeterlilik kriteri Madde 4.2(a) verilmektedir.  Herbir ortak girişim üyesi yeterlilik kriteri Madde 4.2(a) belirtilen tutarı sağlarken, lider ortağın da yine aynı Madde de belirtilen oranda (en az yüzde elli) yeterlilik kriterini karşılaması beklenmektedir.	HAYIR

No.	İhale Dokümanı Sayfa No	İhale Dokümanı Referans Maddesi	Müstakbel Teklif Sahiplerinin Soruları veya Açıklama Talepleri	İşveren'in Cevabı	İhale Dokümanında bir değişiklik gerekli: EVET veya HAYIR (Eğer "EVET" ise Değişiklik Numarasını Veriniz)
			(i) Nolu opsiyon için lider ortak tek başına veya ortak girişim (a+b ortak girişimi) üyelerinin birer iş deneyimleri toplanarak 288.000.000 tl yi birlikte sağlamalı (ii) Opsiyon için ise lider ortak şartın yani 384.000.000 tl nin yarısını %50 si 192.000.000 yi mi sağlamalı Ortak girişim üyeleri a+b ortak girişiminde ( a firması lider ortak) olsun Lot 2 için istenen Lot -1 (i) için : 384.000.000 tl (enaz bir iş) Lot -1 (ii) için : 480.000.000 tl (en fazla 2 iş) Ortak girişimin : Her bir ortak ayrı ayrı : A firması : 75.000.000 tl B firması : 75.000.000 tl sağladıktan sonra (i) Nolu opsiyon için lider ortak tek başına veya ortak girişim (a+b ortak girişimi) üyelerinin birer iş deneyimleri toplanarak 384.000.000 tl yi birlikte sağlamalı (ii) Opsiyon için ise lider ortak şartın yani 480.000.000 tl nin yarısını %50 si 240.000.000 yi mi sağlamalı?		
33	Bölüm III – Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri	Madde 4.2 (b)	Her iki lot için teklif verecek og firmaları her bir lotu lot 1 ve lot 2 yi ayrı ayrı mı sağlayacak veya Lot 1 için 288.000.000+384.000.000 = 672.000.000 tl yi mi sağlayacaklar Lot 2 için 384.000.000 +480.000.000= 864.000.000 tl yimi sağlayacaklar Ayrıca bu yıllık ortalama ciro içinde geçerli mi olacak Yani Lot 1 128.000.000 Lot 2 160.000.000 isteniyor Her iki lota teklif verecek og 128.000.000+160.000.000 =388.000.000 tl yi mi karşılayacak Ayrıca benzer iş 4.2. b de istenen içmesuyu şebeke / isale atıksu (kanalizasyon şebeke ve kolektör/yağmursuyu şebeke ve kolektör hatlarından birini veya kombinasyonu sağlamalı (parsel bağlantıları hariç) Lot 1 için en az 150 km boru hattı Lot 2 için en az 150 km boru hattı İçmesuyu için minimum 90 mm (90 dahil) Diğerleri için minimum 200 mm (200 dahil) Ortak girişimde en az bir ortak bu şartların % 50 sini yani 75 km hattı sağlamalı Her iki lota teklif verecek ortak girişimler Bu iki değeri ayrı ayrı yoksa 150+150 = 300 km yimi sağlayacak?	Her iki Lot için teklif verecek olan Teklif Sahiplerinin de yeterlilik kriteri Madde 4.2(a)'da ve Madde 4.2 (b)'de Lot-1 ve Lot-2 için belirtilen kriterlerin toplamını karşılaması beklenmektedir.	HAYIR
34	-	-	Osmaniye-W1 ihale kayıt numaralı "Osmaniye (Merkez) İçmesuyu ve Kanalizasyon Şebekesi Yapım İşii" ihalesinde Bölüm IV Teklif Formları Geçici Teminat Formları başlığı altında "Geçici Teminat Formu-Banka Teminatı" ve Geçici Teminat Formu-Teklif Teminatı" formu sunulmuştur. Bölüm II - Teklif Bilgi Formu (TBF) TST 19.1 maddesi gereği sunulması gereken geçici teminat için sadece "Geçici Teminat Formu - Banka Teminatı" formunun sunulmasının yeterli olup olmadığının tarafımıza bildirilmesi hususunda gereğini arz ederiz.	Teklif Bilgi Formu TST 19.1 ikinci paragrafında yer alan ifadeye istinaden Teklif Sahipleri "İşveren'in kabul edeceği bir banka tarafından düzenlenmiş veya banka dışı finansal kuruluş (sigorta, teminat veya kefalet şirketi gibi) tarafından düzenlenmiş geçici teminatı" sunabileceklerdir. Aynı Maddenin ilk paragrafında yer alan "Geçici Teminat Mektubu" ifadesi sehven yanlış yazılmış olup Zeyilname ile düzeltilmiştir. Geçici Teminatını Banka Teminatı olarak sunmak isteyen Teklif Sahibi sadece "Geçici Teminat Formu - Banka Teminatı" formunu kullanabilecektir.	EVET Zeyilname No.2, Madde 4
35	Bölüm IV – Teklif Formları	Form EXP - 4.2(a)	Osmaniye-W1 ihale kayıt numaralı "Osmaniye (Merkez) İçmesuyu ve Kanalizasyon Şebekesi Yapım İşii" ihalesinde Bölüm IV Teklif Formları Form EXP-4.2(A): Benzer İnşaat İşii ve Sözleşme Yönetimi Deneyimi formunun iş deneyim tutarının güncellenmesi kısmında "Geçmiş yıllara ait iş deneyim tutarları, belgeye konu işin sözleşmesinin yapıldığı aydan bir önceki aya ait Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksinin (2003=100)..." denilmektedir. Söz konusu ihalenin KISIM 2.A - TEKNİK ŞARTNAMELER/ 1.Genel Şartlar bölümünde de belirtildiği üzere, Türkiye'deki Kamu Kuruluşlarına ait Genel Teknik Şartnameler, Sözleşme/İhale Dökümanları'nın ayrılmaz bir parçasıdır. Sonuç olarak; Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 49 (b) İş deneyim tutarının güncellenmesi maddesinde de belirtildiği gibi" ...belgeye konu işin <b>ihale tarihinin içinde bulunduğu</b> aydan bir önceki aya ait endeksin..." kullanılmasıyla iş deneyim tutarı güncellenmektedir. İhale dosyasındaki "sözleşmenin yapıldığı" ifadesinin "ihale tarihinin içinde bulunduğu" olarak düzeltilmesi hususunda gereğini arz ederiz.	Bu İhale KİK kapsamında hazırlanmamıştır.  Ayrıca, Teknik Şartnamelerde belirtilen husus İhale değerlendirme yöntemini etkilememektedir. Dolayısıyla, Geçmiş yıllara ait iş deneyim tutarları, Bölüm IV – Teklif Formları, Form EXP - 4.2(a)-Benzer İnşaat İşii ve Sözleşme Yönetimi Deneyimi Formunda belirtildiği şekilde güncellenecektir.	HAYIR
36	Bölüm II - Teklif Bilgi Formu	TST 11.1 (J)	Belediye Hizmetleri Geliştirme Projesi kapsamında yapımı planlanan Osmaniye w1 proje kodlu Osmaniye (Merkez) İçmesuyu ve Kanalizasyon Altyapı İşleri ne ait ihale dökümanlarından olan "Yapım İşleri İçin Teklif Vermeye Davet" klasörünün 32. Sayfasında bulunan Bölüm III – Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri üst başlıklı TST 11.1 maddesinin son paragrafında " Ayrıca KISIM 2.D-Metraj Cetvelleri, Madde 1.C Birim Fiyat Analizleri ekinde yer alan (EK-1) örnek birim fiyat analizleri, Fiyatlandırılmış Metraj ve Birim Fiyat Cetvel' inde yer alan birim fiyat(lar)a uygun olarak doldurulacak ve Teklif ile birlikte verilecektir." Yazmaktadır. Yukarıda italik olarak yazılan bu ifade ile tüm birim fiyatlara analiz yapıp teklif ile birlikte sunulması gerektiğini anlatılmıştır? Eğer böyle bir talep var ise hendek derinlikleri net olmayan birim fiyatlarda (örneğin 2,01-3,00 m arası) hendek derinlikleri ne alınmalıdır? Ayrıca analiz formatı içerisinde bulunan "Her Türü İksa Yapılarak ( İksa kutusu, çelik panolu iksa, seyrel/aralıklı/sık ahşap iksa, takviye ve kaplama vb.) Hendek Güvenliğinin Sağlanması (Palplanş Hariç)" iş kalemi için verilen birim metre olduğundan yine hendek derinliğinin ara değer olması sebebi ile ve tüm güzergahtaki oranının ne olduğunun bilinmemesinden dolayı belirsizlik teşkil ettiği tarafımızca düşünülmektedir. Yukarıda bahsi geçen konulara açıklık getirilmesi hususunda; Gereğini arz ederiz.	Teklif ile birlikte sadece KISIM 2.D-Metraj Cetvelleri, Madde 1.C Birim Fiyat Analizleri ekinde yer alan (EK-1) örnek birim fiyat analizleri verilecektir.  Ayrıca, Madde 1'e bakınız.	HAYIR
37	Bölüm III – Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri	Madde 4.2 (a)	Bölüm-III, Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri, Madde 4.2(a) da şu ifade yer almaktadır; Benzer İnşaat ve Sözleşme Yönetimi Deneyimi (i) 1 Ocak 2012 ile tekliflerin verildiği tarih arasında ana yüklenici, ortak girişim üyesi <sup>5</sup> veya alt yüklenici olarak asgari aşağıda açıklanan benzer sözleşmeyi tatmin edici şekilde ve büyük ölçüde tamamlamış olmak gerekir <sup>6</sup> . <sup>6</sup> Büyük ölçüde tamamlama ifadesi, sözleşme kapsamındaki işlerin yüzde 80'inin veya daha fazlasının tamamlandığının belgelenmesine dayalı olarak kullanılır. Aynı şekilde, Bölüm-III, Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri, Madde 4.2(b) da şu ifade yer almaktadır; 1 Ocak 2012 ile son başvuru tarihi arasında ana yüklenici, ortak girişim üyesi veya alt yüklenici olarak [büyük ölçüde tamamlanan <sup>12</sup> veya uygulanmaya devam eden] yukarıda belirtilen ve diğer sözleşmeler için, aşağıdaki kilit faaliyetlerde asgari inşaat deneyimi başarılı bir şekilde sağlanmalıdır <sup>13</sup> .	İlgili notlardaki çelişki düzeltilmiştir. Lütfen Zeyilname No.2'e bakınız	

No.	İhale Dokümanı Sayfa No	İhale Dokümanı Referans Maddesi	Müstakbel Teklif Sahiplerinin Soruları veya Açıklama Talepleri	İşveren'in Cevabı	İhale Dokümanında bir değişiklik gerekli: EVET veya HAYIR (Eğer "EVET" ise Değişiklik Numarasını Veriniz)
			<sup>12</sup> Büyük ölçüde tamamlama ifadesi, sözleşme kapsamındaki işlerin yüzde 80'inin veya daha fazlasının tamamlanmasına dayalı olarak kullanılır. Bununla birlikte, Form EXP - 4.2(a): Benzer İnşaat İşi ve Sözleşme Yönetimi Deneyimi'nin (sayfa 129) alt kısmında verilen dip not (b)'de şu tanımlama yer almaktadır; 4.1, 4.2 (a) için gerekli olan iş deneyimini gösteren belgeleri aşağıdadır: a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son on yıl içinde geçici kabulü yapılan, b) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son on yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen, işlere ilişkin deneyimini gösteren iş deneyim (iş bitirme- iş durum) belgelerinin sunulması zorunludur. Görüleceği gibi, Bölüm-III, Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri, Madde 4.2(a)'nın 6 no'lu dip notunda verilen büyük ölçüde tamamlanma ifadesi ve Madde 4.2(b)'nin 12 no'lu dip notunda verilen büyük ölçüde tamamlanma ifadesi birbirinin aynı olup, bu ifadeler ile Form EXP - 4.2(a)'nın dip notu olan (b) maddesinde yer alan ifade birbirinden farklılık göstermektedir. Form EXP - 4.2(a)'nın dip notu olan (b) maddesinde "ilk sözleşme bedelinin tamamlanmış olması" şartı eklenmiştir. İdarenizden "Büyük ölçüde tamamlama ifadesi"nin Bölüm-III, Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri, Madde 4.2(a) dip not 6 ve Madde 4.2(b) dip not 12'de yer aldığı şekliyle sözleşme kapsamındaki işlerin yüzde 80'inin veya daha fazlasının tamamlanmış olduğunu belgelenmesine" dayalı olarak kullanılabilmesinin teyidini ve Form EXP - 4.2(a): Benzer İnşaat İşi ve Sözleşme Yönetimi Deneyimi'nin (sayfa 129) alt kısmında verilen dip not (b)'de yer alan ifadeden "ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla" koşulunun çıkarıldığının teyidini rica ediyoruz.		EVET Zeyilname No.2, Madde 5
38	Bölüm III – Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri	Madde 3.2	<b>Form FIN 3.2 Ortalama Yıllık İnşaat Cirosu (sayfa 126) alt kısmında verilen dip notlarda şu açıklamalar yer almaktadır;</b> * Bakınız Bölüm III, Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri, Alt Faktör 3.2. ** Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarı, fatura tarihinin içinde bulunduğu bir önceki aya ait Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksinin (2003=100), ) ihale ilan tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksinin (2003=100) oranlanması suretiyle oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir. *** Yabancı para birimi cinsinden verilen ciro için, her bir yıl için istenen inşaat cirosu veya finansal veriler - ilgili takvim yılının (parasal tutarları dönüştürülmesi gereken yıl) 30 Haziran tarihinde ilgili kur için açıklanan T.C. Merkez Bankası Döviz Alış kurundan Türk Lirasına çevrilecek ve aşağıda tariflendiği şekilde Yİ-ÜFE üzerinden güncellenmesi yapılacaktır. **** Türk Lirası cinsinden verilen yıllık toplam ciro, gelirin elde edildiği yılın Haziran ayına ait Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksinin (2003=100) ihale ilan tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksinin (2003=100) oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir. Yabancı para birimi olarak yapılan işlere ait faturaların güncellenmesinde *** notunda tariflenen şekilde TL eşdeğeri bulunacağı ve ** notunda tariflenen şekilde ihale tarihine güncelleneceği anlaşılmaktadır. Lütfen bu hususu teyit ediniz. Türk lirası para birimi olarak yapılan işlere ait faturaların güncellenmesinde ; <b>** notunda tariflenen yöntem ile mi güncelleme yapılacaktır ?</b> <b>Yoksa;</b> <b>**** notunda tariflenen yöntem le mi güncellenecektir?</b>	Geçmiş yıllara ait olan Türk Lirası cinsinden verilen yıllık cironun güncellenmesi aşağıdaki nota göre yapılacaktır.  **** Türk Lirası cinsinden verilen yıllık toplam ciro, gelirin elde edildiği yılın Haziran ayına ait Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksinin (2003=100) ihale ilan tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksinin (2003=100) oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.  Ancak, 2022 yılı içerisinde faturalandırılan ve taahhüt altında devam eden işlerin faturaları da aşağıdaki not ile güncellenecektir:  ** Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarı, fatura tarihinin içinde bulunduğu bir önceki aya ait Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksinin (2003=100), ) ihale ilan tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksinin (2003=100) oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.	HAYIR
39	Bölüm III – Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri	Madde 4.2 (a)	Osmaniye (Merkez) İçmesuyu ve Kanalizasyon Şebekesi Yapım İşi şartnamesinde yer alan Yeterlilik kısmındaki Deneyim Bölümünde 4.2(a) da yer alan LOT 1 (i) ve (ii) nolu opsiyonların Ortak Girişimlerde ayrı ayrı sağlanması gerek yoksa ikisinden birisi mi sağlanmalıdır ve ayrıca (ii) nolu opsiyonda Ortak Girişim için Lider ortağın Yüzde 50 şartını 2 iş deneyimde sağlayabilir mi ve (ii) nolu opsiyonda 384.000.000 TL nin mi Yüzde 50 sini sağlamalı	(i) veya (ii) opsiyonlarından birinin sağlanması yeterlidir.  (ii) nolu opsiyonda Lider Ortak veya mevcut Ortak Girişim şartın en az %50'sini 2 adet benzer sözleşme ile karşılayabileceklerdir.  (ii) nolu opsiyonda belirtilen tutarın yüzde ellisi sağlanmalıdır	HAYIR
40	Bölüm II-Teklif Bilgi Formu	TST 11.1(i)	İnşaat işleri cirosu için hakkeş belgesi sunulması şart mı ? TST 11.1(i)	Lütfen Teklif Bilgi Formu Madde 11.1 (i) "(i)" fıkrasına bakınız	HAYIR
41	-	-	Bölüm 3 Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri 4.2(a) tablosunda %50 kriterlerini sağlayan firma pilot(lider) olmak zorunda mıdır?	(i) nolu opsiyon için gerekmemektedir  (ii) nolu opsiyon için sağlamaladır.	HAYIR
42	-	-	Ortak girişimlerde ortaklardan herhangi biri için asgari ortaklık oranı var mıdır ?	Hayır yoktur	HAYIR
43	-	-	Alt yüklenici kullanılması düşünüyor ise alt yüklenici tarafından doldurulacak mıdır ? Formun atıfta bulunduğu TST 34.2 ve 34.3. maddeleri uygulanmayacağını belirtmektedir. 4.2(b) formunda Alt yüklenici ile ilgili bölüm bulunmaktadır.	Soru açık olmamakla birlikte, Teklif Bilgi Formu Madde "TST 34.3'de " <i>Teklif Sahibinin yeterlilikleri değerlendirilirken Alt-yükleniciler dikkate alınmayacaktır.</i> " denmektedir. Dolayısıyla, Alt Yükleniciler için yeterlilik formları kullanılmayacaktır.	HAYIR
44	Bölüm II-Teklif Bilgi Formu	TST 11.1 (viii)	TST 11.1 altında "Yabancı istekliler için viii ve ix bentlerinde yer alan dokümanlar firmanın kayıtlı olduğu ülkenin mevzuatına uygun olarak düzenlenecek, orijinali Türkçe tercümesiyle birlikte sunulacaktır." denilmektedir. Ortak girişim üyelerinden birinin yabancı olması durumunda yabancı ortağın " iş deneyim belgesi, cirolarını gösterir belgeler ve TST 11.1 altında belirtilen diğer belgelerin orijinal nüshalarının sunulması gerekli midir ?	Evet, orijinal dilde hazırlanmış olan nüshaları da sunulmalıdır.	HAYIR
45	Bölüm IV – Teklif Formları, Form FIN – 3.1: Finansal Durum ve Performans	3.Finansal Belgeler	"Bölüm IV – Teklif Formları", 3. Finansal Belgeler maddesi b fıkrasında "Yerel mevzuata uygun olarak bağımsız bir şekilde denetlenmiş veya onaylanmış olmalıdır" ifadesi ile YMM veya Vergi Dairesi onayına mı atıfta bulunmaktadır? Belgeler "Bağımsız Denetim" onaylı mı olmalıdır?	Lütfen Teklif Bilgi Formu Madde 11.1 (i) "(i) ve (ii)" fıkralarına bakınız	HAYIR
46	-	-	Belediyeniz tarafından 30.06.2022 tarihinde ihalesi yapılacak olan Osmaniye Belediyesi, Osmaniye (Merkez) İçmesuyu ve Kanalizasyon Şebekesi Yapım İşi - OSMANIYE-W1 ismi için idarenizin hazırladığı ihale ihale dosyası Lot-1 ve Lot-2 olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Yalnızca bir lot için teklif vermiş olan bir ortak girişimin ortaklarından biri diğer lot için tek başına veya başka bir ortak girişim içinde yer alarak teklif verebilecek midir?	Aynı Lot için veremeyeceklerdir ancak <b>farklı Lot</b> için verebileceklerdir	HAYIR
47	-	-	Geçiş izinleri kime ait olacaktır? Geçiş için İdarelerden talep edilecek geçiş ve/veya protokol ücreti kime ait olacaktır?	Madde 10'a bakınız	HAYIR
48	-	-	Yol kaplamalarının kazı sırasında fazla kırılması durumunda kim sorumlu olacaktır	Kısım 2.A-Teknik Şartnamalar-1. Genel Şartlar Madde 2.26'a bakınız	HAYIR
49	-	-	Form EXP 4.2c ÇS Hususlarının Yönetimi ile İlgili Özel Deneyim Şartnameye göre sadece ISO belgeleri istenmektedir. Ancak aşağıda yer alan ihale eki formda iş deneyim bilgileri yer almaktadır. İstenilen tam olarak tarafımızca anlaşılabilir mi? Hangi iş bitirmeyi (kriteri) konusu net değil. Açıklık getirilmesi hususunda gereğini arz ederiz.	Bölüm III – Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri'nde yer alan Yeterlilik Kriterleri Tablosunun "4. Deneyim" başlığı altındaki 4.2(c)-ÇSSG Belgeleri" Maddesi için sunulması gereken belgeler aynı tablonun sonunda yer alan "Sunulması Gereken Belgeler" kolonunda belirtilmiştir. Bu yeterlilik kriterini sağlamak için burada belirtilen dokümanların sağlanması gerekmektedir. Sizin sorunuzda belirtildiği gibi Form EXP - 4.2(c) (ihale eki form) kullanılmayacaktır.	HAYIR
50	-	-	Ülkemizde yaşanan kur ve enflasyon artışlarına istinaden, rekabetçi bir teklif fiyatı verebilmek adına ihale tarihinin en az 4 (dört) hafta uzatılması hususunu arz ederiz.	İhale Teklif verme tarihi uzatılmayacaktır	HAYIR
51	Bölüm III – Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri	5. Ekipman	Lot-1 ihalesine beyan edilen kilit personel ve Ekipman listesini Lot-2 ihalesinde aynı kilit personel ve Ekipman listesini beyan edebilir miyiz?	Hayır. Farklı olmalıdır	HAYIR
52	-	-	İhale dosyasına konacak bütün evrakların noter tasdikli olma zorunluluğu var mıdır?	İhale Dokümanı içerisinde hangi evrakların noter tasdikli olarak istendiği belirtilmiştir.	HAYIR
53	Bölüm III – Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri	Madde 4.2 (b)	Bölüm III. Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterlerinde "Alt konu 4.2(b) kısmında istenen 150 km boru hattı ile ilgili "Atıksu hatları, yağmursuyu, içmesuyu hat inşaatının herhangi birinde veya kombinasyonunda en fazla iki sözleşmede ibaresi geçmekte olup üst metinde belirtilen 13 numaralı dipnotta ise , "Kilit faaliyetlerde iş hacmi, üretim adedi veya oranı, aynı dönemde uygulanmaları kaydıyla, bir veya daha fazla kombine sözleşmede gösterilebilir." denmektedir. 150 km boru hattı inşaatının belirtilen dönem olan 2012 ile 2022 arası 2 adetten fazla sözleşme altında gerçekleştirilmiş olması durumunda yeterlik verilecek midir? Lütfen açıklayınız.	En fazla 2 adet Sözleşme gösterilmelidir	HAYIR